

Veiledning til handel med fyrverkeri

Veiledning til forskrift om endring av forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff knyttet til handel med fyrverkeri

DSBs veiledning fra mars 2003 kalt "Rettleiing om godkjenning, innførsel, oppbevaring, tileigning, handel og bruk av fyrverkeri" er fortsatt gjeldende, i forhold til de bestemmelser som ikke er endret ved forskriftsendringen av 23. juni 2006.

Denne veiledningen erstatter ovenfor nevnte veiledning ift kravene til handelslokale.

§ 1-3 Definisjoner

Kjøpesenter: Flere butikker under samme tak med felles rømningsveier eller annet innendørs fellesareal.

NEI: Netto eksplosivinnhold

§ 2-3 Overlatelse av eksplosiv vare

Det er ikke tillatt å overlate eksplosiv vare til noen som ikke har adgang til å inneha varen. Den som lovlig innehar eksplosiv vare kan uten hinder av første ledd overlate slik vare til andre til bruk på hans vegne i samsvar med bestemmelser om bruk i kapittel 10 eller etter arbeidsmiljølovgivningen.

Innehar noen under 18 år sprengstoff, krutt eller tenmidler, kan tilsynsmyndighetene ta varen i forvaring. Det samme gjelder når noen under 16 år innehar pyroteknisk vare klasse Ib. Varen utleveres etter anmodning fra eieren, eller hvis dette er barnet selv, fra dets foreldre eller den som har omsorgen for det. Er varen ikke forlangt utlevert innen 3 måneder, kan tilsynsmyndighetene bestemme at den skal selges eller tilintetgjøres for eierens regning.

§ 2-4 Krav til kvalifikasjoner og skikkethet

Enhver som håndterer eksplosiv vare skal være skikket, ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og blant annet ha opplæring om gjeldende sikkerhetsinstrukser for å imøtekomme kravet til sikker håndtering.

Person som håndterer eksplosiv vare må være over 18 år. Personer over 16 år kan allikevel håndtere fyrverkeri klasse Ib.

§ 3-1 Virkeområdet for dette kapitlet

c. pyroteknisk vare listet opp i vedlegg V eller som faller inn under vedlegg VI

d. ammunisjon listet opp i vedlegg V

Veiledning:

Endringen er en følge av implementeringen av direktiv 2004/57EF.

De artikler som listes opp i vedlegg 1 i direktiv 2004/57, inntatt som vedlegg V til eksplosivforskriften, er de som i FNs rekommendasjoner for transport av farlig gods er definert som pyrotekniske artikler eller ammunisjon, og som således er **unntatt** fra 93/15 direktivet om markedsføring og kontroll med eksplosiv vare til sivil bruk.

Artikler som listes opp i vedlegg 2 til direktivet, inntatt som vedlegg VI i eksplosivforskriften er pyrotekniske artikler hvor det må nærmere dokumentasjon til om de faller inn under definisjonen av pyrotekniske artikler eller andre eksplosiver. Bli de å definere som eksplosiver er de innenfor 93/15, mens de er utenfor dersom de defineres som pyrotekniske artikler.

§ 4-1 *Virkeområdet for dette kapittelet*

c. pyroteknisk vare listet opp i vedlegg V eller som faller inn under vedlegg VI

§ 4-2 *Overføring av eksplosiv vare*

Før overføring av eksplosive vare til eller i Norge kan finne sted skal mottakeren av varen ha en overføringstillatelse utstedt på et særskilt skjema gitt av sentral tilsynsmyndighet.

Veiledning:

Skjemaet er publisert på www.dsb.no og implementerer direktiv 2004/388 EF.

§ 9-2 *Hvem gir tillatelse til handel*

Tillatelse til handel med sprengstoff, krutt og tenmidler gis av politiet i det distrikt hvor virksomheten drives.

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare gis av kommunen hvor virksomheten drives.

Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn.

Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III må være kommunen i hende innen 1. mai.

Veiledning:

Forskriften åpner for at kommunen kan innføre et gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri, både publikumstilgjengelig i kl. II og III samt profesjonelt i klasse IV.

Gebyret skal dekke kommunens faktiske utgifter forbundet med behandlingen av søknaden, samt dekke utgiftene forbundet med tilsyn. Gebyret kan i henhold til overgangsbestemmelsen i § 12-6 tidligst innføres fra 1. januar 2007.

Det er opp til kommunen om de velger å innføre gebyret som en fast sats pr. søknad eller som timesats, eller en kombinasjon av dette. Gebyret bør være i samsvar med eventuelle øvrige saksbehandlingsgebyr i kommunen.

Gebyr forbundet med første gangs utstedelse av selve tillatelsen bør, dersom alt av dokumentasjon foreligger riktig første gang fra søker, ligge mellom 1100- 1500 kr. I tillegg kommer kostnaden for gjennomført tilsyn. Normalt vil det være nok med 1 eller 2 tilsyn med utsalgsstedet, (ett før handel og ett under handel). Dersom utsalgsstedet ikke er i samsvar med tillatelsen og det må foretas flere tilsyn, bør også kostnaden for søker være høyere enn for en søker som gjør alt korrekt.

Veiledning til endring av 23. juni 2006 om endring av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Dersom kommunen gir tillatelsen over flere år under forutsetning av for eksempel egenmelding fra tillatelsesinnehaver, så bør et eventuelt gebyr for denne behandlingen ligge lavere enn for første gangs behandling av søknaden.

Det forutsettes at kommunen til enhver tid har oversikt over utsalgssteder med tillatelser til handel med fyrverkeri i kommunen.

Dersom kommunen velger å innføre gebyret må dette fastsettes av kommunestyret selv gjennom en lokal forskrift.

Forskriften åpner **ikke** for innføring av gebyr for søknader om tillatelse til avbrenning av fyrverkeri iht forskriftens § 2-9.

§ 9-4 Handel med fyrverkeri klasse II og III

Videresalg av fyrverkeri klasse II og III kan kun skje til den som har tillatelse til å drive handel med slik vare.

Salg og utlevering av fyrverkeri klasse II og III direkte til forbruker kan bare skje i tidsrommet 27. til 31. desember, fra egnet handelslokale eller salgssted over disk og av betjening. Utlevering og oppbevaring av fyrverkeri tillates ikke inne i kjøpesenter eller nærmere enn 25 meter fra bensinstasjoner. Kommunen kan gjøre unntak fra forbudet om utlevering og oppbevaring av fyrverkeri fra mindre kjøpesenter.

Særskilt utpekt person, jf. § 2-1, eller dennes stedfortreder må være fysisk til stede i handelslokalet eller på salgsstedet i den tiden salget foregår.

Etter søknad fra kjøper kan kommunen ut fra en brannteknisk vurdering av bl.a. aktuelt brukssted og årstid, gi særskilt tillatelse til kjøp av fyrverkeri klasse II og III i et enkelt tilfelle og i et annet tidsrom.

Veiledning:

Den som ønsker å selge fyrverkeri må ha en tillatelse fra kommunen der hvor utsalgsstedet ligger. Det er iht § 9-2 et vilkår for å få tillatelse til handel at man driver handelsvirksomhet med fast utsalgssted, og kunne fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret. Det er fra handelslokalet ved dette faste utsalgsstedet at fyrverkerisalg skal skje, eventuelt fra et utendørs salgssted i nærheten av dette faste utsalgsstedet. Utendørs salgssted skal da være tydelig merket med hvem som står for salget og hvor denne har sitt faste utsalgssted.

Innehaver av handelsvirksomhet som har fått tillatelse til handel med fyrverkeri, må ikke overdra eller leie ut tillatelsen til noen andre som står for salget og får inntektene fra salget.

For å få tillatelse til handel med pyroteknisk vare må man være skikket (jf § 9-1 første ledd). Tillatelse til handel skal ikke gis dersom det vil føre til vesentlige ulemper for opprettholdelsen av den alminnelige orden og sikkerhet (jf § 9-1 andre ledd.) I den forbindelse bør det også vurderes om handelslokalet eller salgsstedet er tenkt plassert i områder med tett trehusbebyggelse eller andre særlige vernede områder.

I annet ledd heter at salg og utlevering av fyrverkeri skal foretas fra egnet handelslokale eller salgssted. Med handelslokalet menes lokalet hvor salget foregår inne i et bygg. Med salgssted menes sted hvor salget og utleveringen av fyrverkeriartiklene foregår utendørs fra spesialtilpassede telt, boder eller containere.

Det er kommunen som gir tillatelse til handel, og som ut i fra en brannfaglig vurdering ut i fra den fremlagte dokumentasjon må avgjøre om handelslokalet eller salgsstedet er egnet for handel med fyrverkeri.

Egnet handelslokale

Følgende må legges til grunn ved vurderingen av om handelslokalet er egnet.

- Lokalet er definert som egen branncelle
- Lokalet må tilfredsstillende plan- og bygningslovgivningen
- Om det fra handelslokalet er forskriftsmessig rømningsveier direkte ut til det fri
- Være innrettet slik at publikum ikke får direkte adgang til fyrverkeriartiklene.

Veiledning til endring av 23. juni 2006 om endring av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

- Skal være luftig og god plass rundt disken hvor fyrverkeriet er plassert, med mulighet for god køordning.
- Egnede slokkematerielle skal være i umiddelbar nærhet av salgsdisken.
- Salget av fyrverkeri skal innrettes på en slik måte at dette skjer når publikum er på vei ut av lokalet.
- Publikum skal ikke ferdes rundt inne i lokalet etter at de har fått utlevert fyrverkeriartiklene
- Det er eget rom i tilknytning til handelslokalet for oppbevaring av fyrverkeriartiklene utenom åpningstiden, eller det er mulighet for plassering av særskilt godkjent container på utsiden av handelslokalet.
- Vurdere om det øvrige varesortimentet som finnes i handelslokalet er forenlig med det å selge fyrverkeri (eks. brannfarlig vare)
- Lett antennerlige varer i nærheten av salgsdisken bør fjernes

Det er både for salg innendørs og utendørs et krav om at salget skal foregå over disk, og av betjening. Selvbetjening, fjernsalg eller dørsalg av fyrverkeri er ikke tillatt.

Det tillates ikke at det utleveres eller oppbevares fyrverkeri i kjøpesenter. Dersom butikker som holder til i kjøpesenter skal få tillatelse til å selge fyrverkeri, må de i selve handelslokalet kun ha utstillingsvare uten kruttladning. Selve utleveringen av fyrverkeriet må skje fra en bod el. plassert på utsiden av kjøpesenteret. Bodene el. må være plassert på steder hvor de ikke fører til ulemper for den alminnelige orden og sikkerhet, og slik at publikum ikke får direkte adgang til fyrverkeriartiklene.

Kjøpesenter

Det er ingen entydige definisjoner på hva som menes med kjøpesenter. I § 1-3 er det derfor tatt inn en definisjon som innebærer at flere butikker som ligger under samme tak og som har felles rømningsveier eller annet felles innendørs areal er å betegne som kjøpesenter. Denne definisjonen vil omfatte alt fra små kjøpesenter med få butikker på ett plan, til de store med mange butikker over flere plan. Det åpnes derfor for at kommunen kan gjøre unntak fra forbudet mot utlevering og oppbevaring i mindre kjøpesenter. Dette vil være kjøpesenter med få butikker på kun ett plan og med korte rømningsveier ut i det fri. Salget bør innrettes på en slik måte at kundene etter handelen føres ut i det fri, slik at varen ikke tas med inn i aktuelle fellesarealer. Salget må imidlertid ikke foregå i områder som er sentrale i forbindelse med hovedinngang eller rømningsveier. Handelslokalet må også ellers tilfredsstillende kravene til et egnet handelslokale som nevnt over.

Utlevering og oppbevaring av fyrverkeri er også forbudt nærmere enn 25 meter fra bensinstasjon.

Krav til utendørs salgssted

Forskriften åpner for at salg og utlevering av fyrverkeri kan foregå utendørs fra spesialtilpassede telt, salgsboder eller containere. Utendørs salgssted må tilfredsstillende følgende minimumskrav for å tilfredsstillende kravet om egnethet.

Den som står for handelen må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted jf.

§ 9-3, første ledd. Utendørs salgssted for fyrverkeri må være tydelig merket med hvem som står for salget og hvor denne har sitt faste utsalgssted.

Det er fortsatt et krav om at salget skal foregå over disk, og av betjening. Selvbetjening er ikke tillatt.

Tillatelse til plassering av utendørs salgssted må innhentes av lokal brannmyndighet, mulig også av politiet iht. lokale politivedtekter. Salgsstedet må plasseres slik at det ikke fører til ulempe for den alminnelige orden og sikkerhet.

Dersom utendørs salgssted er i tilknytning til container for midlertidig oppbevaring av fyrverkeri, skal det være minst 10 meter til parkerte biler og 25 meter til boligenheter, jf det som står om oppbevaring i container i kapittel 3 i "Rettleiing om godkjenning, innførsel, oppbevaring, tileigning, handel og bruk av fyrverkeri"

Er salgsstedet ikke i tilknytning til container for midlertidig oppbevaring, skal det være minst 5 meter til parkerte biler og minst 5 meter til uklassifisert vegg i bygning. Er vegg i nabobygg klassifisert som EI 60 eller bedre er avstandskravet minimum 1 meter (dette gjelder også ift boenheter).

Utendørs salgssted skal være en konstruksjon av varig karakter (selv om den er flyttbar) der salget kan foregå over disk, for eksempel telt, salgsbod av tre eller en container. Det tillates ikke direkte utlevering fra oppbevaringscontainer eller kjøretøy.

Utendørs salgssted av telt må ha en solid grunnkonstruksjon i tre eller metall, kledd med et materiale av god vann- og vindavvisende kvalitet. Selve teltduken må ha en passform som omslutter konstruksjonen på en god måte, for å hindre uønsket adgang fra publikum. Publikum skal ikke ha adgang inn i teltet.

Veiledning til endring av 23. juni 2006 om endring av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Bare den ene langveggen skal være åpen mot publikum. Skillet mellom publikum og salgspersonell skal være en salgsdisk som dekker hele langveggen. Utendørs salgssted av telt bør ellers være som vist på vedlagte bilde.

Utendørs salgssted skal være bemannet i hele åpningstiden. Varene skal i åpningstiden være under kontinuerlig oppsikt. Utenom åpningstiden skal salgsstedet ryddes for varer. Varene skal da flyttes til godkjent oppbevaringslager.

Oppbevaringscontainer kan benyttes som salgssted dersom den er delt i to og det ikke er direkte adgang mellom oppbevaringsdel og salgsdel. Skillevegg skal være klassifisert i minst EI 60. Utstillingstelt som nevnt over skal i slike tilfeller **ikke** være tilknyttet oppbevaringsdelen av containeren.

Dersom salgsstedet er i tilknytning til oppbevaringscontaineren må salgsstedet tilfredsstillende kravet til at salget skal foregå over disk. Alle dører skal være lukket mens salget pågår, dvs at kunder må betjenes via åpninger i vegg. Åpningen i oppbevaringsdelen av containeren må peke bort fra salgsstedet. Åpningen i oppbevaringscontainer bør ellers alltid peke mot minst farlig område.

I åpningstiden tillates det inntil 100kg NEI pyroteknisk vare på salgsstedet. Etter åpningstid skal alle fyrverkeriartikler bringes til særskilt godkjent oppbevaringssted.

Containere som tillates for midlertidig oppbevaring av fyrverkeri i salgsperioden skal dersom de benyttes i tilknytning til utendørs salgssteder eller utleveringssted ha tilkoblet brannslange på minimum 10 meter, som brannvesenet kan koble seg til. Normalt forsynt med standard NOR kobling. Brukes containeren ikke i tilknytning til utendørs salgssted skal den kun være forsynt med standard NOR kobling, som beskrevet i "*Rettleiing om godkjenning, innførsel, oppbevaring, tileiing, handel og bruk av fyrverkeri*"

Salgssted skal alltid være utstyrt med egnet brannslukkingsmateriell.

Salgsstedet må ellers være innrettet slik at publikum ikke får direkte tilgang til fyrverkeriartiklene. Publikum skal heller ikke ha adgang inn i boden eller containeren. Dersom man ønsker kan det trekkes en markise over der hvor publikum vil stå.

Anlegg for lys og varme i/på salgsstedet skal være fastmontert, ha lav overflatetemperatur og ellers være godkjent elektrisk anlegg.


Utendørs salgssted må ellers gi et solidt og seriøst inntrykk.

Særskilt utpekt person med stedfortreder

Særskilt utpekt person iht eksplosivforskriftens § 2-1 eller dennes stedfortreder må være fysisk tilstede i handelslokalet eller på salgsstedet i den tiden salget foregår.

Særskilt utpekt person skal enten være innehaver av virksomheten eller en annen ansatt i virksomheten som har tillatelsen til handel. Virksomheten kan således ikke leie inn en særskilt utpekt person til å stå for salget. Særskilt utpekt person samt dennes stedfortreder skal påse at håndteringen av fyrverkeriartiklene foregår på en teknisk riktig og lovlig måte. Særskilt utpekt person samt dennes stedfortreder skal dersom uhellet allikevel er ute, raskt iverksette de nødvendige tiltak. Særskilt utpekt person samt dennes stedfortreder kan være midlertidig ansatt i virksomheten, men ansettelsesforholdet må da være av en slik varighet at vedkommende er ansatt i virksomheten hele den perioden virksomheten håndterer fyrverkeriartikler, dvs fra de mottar bestilte artikler til siste rakett er ute av virksomhetens besittelse. Det må også tas høyde for at publikum kan komme med returvare.

Virksomheten kan imidlertid leie inn annet kvalifisert personell til å hjelpe til under salget, men særskilt utpekt person samt dennes stedfortreder må være ansatt.



Utendørs salgssted av telt

§ 9-5 Krav til handelslokale

Lokale hvor det foregår direkte handel med eksplosiv vare må minst tilfredsstillende til enhver tid gjeldende tekniske krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det skal ikke være boenheter i samme bygg som lokale hvor det foregår utlevering og oppbevaring av eksplosiv vare.

I handelslokalet eller ved salgsstedet skal det være oppslag om forbud mot røyking og all bruk av åpen ild.

Handelslokalet for utlevering av pyroteknisk vare skal ha forskriftsmessige rømningsveier direkte ut til det fri.

Det må være et særskilt rom i tilknytning til handelslokalet egent for oppbevaring av pyroteknisk vare eller mulighet for plassering av særskilt godkjent container på utsiden av handelslokalet.

I handelslokalet kan det i åpningstiden tillates oppbevart enten:

- 10 kg NEI pyroteknisk vare og 25 kg NEI i rom i tilknytning til handelslokalet eller
- 100 kg NEI pyroteknisk vare og 100 kg NEI i rom i tilknytning til handelslokalet. Mengden pyrotekniske vare i handelslokalet og rom i tilknytning til handelslokalet skal til sammen aldri overstige 100 kg NEI.

Utenom åpningstid skal mengden pyrotekniske vare i handelslokalet ikke overstige 10 kg NEI.

Rom i tilknytning til handelslokalet hvor det skal oppbevares pyroteknisk vare må tilsvare EI-60 med minimum begrenset brennbart materiale og ha en EI-60C-dør.

Mengder utover det som fremkommer i tredje ledd bokstav a og b skal oppbevares i særskilt lager godkjent i henhold til denne forskriftens kapittel 7, eller i særskilt godkjent container.

Utstillingsvarer tilgjengelig for publikum skal være uten kruttledning.

Veiledning:

I første ledd inntas det et forbud mot salg av eksplosive varer fra handelslokaler som ligger i bygg hvor det også er boenheter. Bakgrunnen for dette forbudet er ønske om å få til en ordening med færre og større utsalgssteder. Den økte mengde pyroteknisk vare som da tillates i handelslokale er ikke ønskelig i bygg hvor det også er boenheter.¹

¹ Det kom i høringsrunden til forskrifteendringen kommentarer som gikk i retning av at man kunne tillate handelslokalet også i bygg med boenheter dersom sikkerheten blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. På bakgrunn av høringskommentarene vil DSB benytte tiden frem til overgangsordningen går ut (1.januar 2009) for å få gjennomført vurderinger for å se om det er mulig og i så fall hvilke forutsetninger som må tilfredsstilles for å få etablert et akseptabelt risikonivå fra handelslokaler med boenheter i samme bygg.

Veiledning til endring av 23. juni 2006 om endring av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Forskriften legger opp til at mengdene i femte ledd bokstav a (10 kg NEI i handelslokalet og 25 kg NEI i rom i tilknytning til handelslokale) kan selges fra butikker som ligger i bygg med boenheter frem til 1. januar 2009. Salg av de nye økte mengdene i femte ledd bokstav b tillates imidlertid ikke.

I annet ledd er det på bakgrunn av endringen i § 9-4 presisert at oppslag om forbud mot røyking og bruk av åpen ild skal gjelde både i handelslokale og ved utendørs salgssted.

I tredje ledd presiseres det at det må være forskriftsmessige rømningsveier direkte ut i det fri fra handelslokale hvor det utleveres pyroteknisk vare. Dette er et krav som er naturlig sett i sammenheng med forbudet om utlevering i kjøpesenter.

I fjerde ledd fremkommer det som et krav for å få tillatelse til handel at det er et eget lager for oppbevaring av fyrverkeriartiklene utenom åpningstiden. Lageret kan enten være et særskilt rom i tilknytning til handelslokalet eller en særskilt godkjent container på utsiden. Containeren skal være som beskrevet i kapittel 3 i *"Rettleiing om godkjenning, innførsel, oppbevaring, tileigning, handel og bruk av fyrverkeri"*

Rom i tilknytning til handelslokalet skal tilfredsstillende kravene i § 9-5 syvende ledd.

I henhold til femte ledd er det frem til 1. januar 2009 åpnet for to alternative handelslokaler med fyrverkeri. Med bakgrunn i et ønske om å få færre og større utsalgssteder vil det kun være utsalgssteder som er egnet for å oppbevare 100 kg NEI i handelslokalet som blir tillatt etter 1. januar 2009.

DSB ønsker å fjerne de utsalgsstedene som kun er egnet for 10 NEI, da det i forbindelse med slike i dag foregår endel ulovligheter i forbindelse med oppbevaring av fyrverkeri i butikk under salget, fordi det ikke er praktisk mulig å overholde dagens vektbegrensning med det store varespekter som tilbys kundene. Det har også skjedd en utvikling og endring av varetypene. For eksempel teller stjerneskudd inn i vekten av NEI, noe som gjør at grensen på 10 kg overstiges mye raskere enn før. Det selges i dag også større grad bakkebatterier der kun få enheter fort gir 10 kg NEI.

Direktoratet har også fått signaler fra brannvesenet at de "ser igjennom fingrene" i forbindelse med brudd på disse bestemmelsene. Det store antall produkter, og størrelsen på det publikumstilgjengelige fyrverkeriet, gjør det nødvendig å ha så mange forskjellige artikler på salgsstedet at man nesten automatisk vil overskride dagens tillatte mengder. Dette fører derfor til brudd på lovgivningen i en hektisk salgperiode, i tillegg til unødvendig mye håndtering av fyrverkeriet. Videre er det blitt opplyst at mange, for å løse dette problemet, oppbevarer fyrverkeri i biler utenfor salgslokalet. Dette er brudd på bestemmelsene i landtransportforskriften. Hyppig håndtering av fyrverkeriet fra lager og ut i salglokale, og oppbevaring i biler på utsiden innebærer etter direktoratets oppfatning en større risiko, enn at mengden oppbevart i salglokale økes, for de lokaler som er egnet for det.

Følgende må legges til grunn ved vurderingen av om handelslokalet er egnet.

- Lokalet er definert som egen branncelle
- Lokalet må tilfredsstillende plan- og bygningslovgivningen
- Om det fra handelslokalet er forskriftsmessig rømningsveier direkte ut til det fri
- Være innrettet slik at publikum ikke får direkte adgang til fyrverkeriartiklene.
- Skal være luftig og god plass rundt disken hvor fyrverkeriet er plassert, med mulighet for god køordning.
- Egnet slokkematerial skal være i umiddelbar nærhet av salgsdisken.
- Salget av fyrverkeri skal innrettes på en slik måte at dette skjer når publikum er på vei ut av lokalet.
- Publikum skal ikke ferdes rundt inne i lokalet etter at de har fått utlevert fyrverkeriartiklene
- Det er eget rom i tilknytning til handelslokalet for oppbevaring av fyrverkeriartiklene utenom åpningstiden, eller det er mulighet for plassering av særskilt godkjent container på utsiden av handelslokalet.
- Vurdere om det øvrige varesortimentet som finnes i handelslokalet er forenlig med det å selge fyrverkeri (eks. brannfarlig vare)
- Lett antenkelige varer i nærheten av salgsdisken bør fjernes

Utenom åpningstiden skal mengden pyroteknisk var i handelslokalet ikke overstige 10 kg NEI

I åttende ledd foretas det en presisering at mengde utover det som kan oppbevares i handelslokalet og branntrygt rom i tilknytning til handelslokalet må oppbevares i henhold til forskriftens kapittel 7 eller i særskilt godkjent container.

I niende ledd fremkommer at utstillingsvare tilgjengelig for publikum skal være uten kruttladning.

§ 12 – 6 Overgangsbestemmelser

Nytt fjerde, femte og sjette ledd skal lyde:

Fra 1. januar 2009 oppheves § 9-5 femte ledd bokstav a.
Handelslokale med tillatelse til mengder som nevnt i § 9-5 femte ledd bokstav a tillates frem til 1. januar 2009 i bygg med boenheter.
Gebyr som nevnt i § 9-2 annet ledd kan tidligst gjøres gjeldende fra 1. januar 2007.

Veiledning:

Etter 1. januar 2009 er det kun de handelslokalene som er egnet for å ha 100 kg NEI som er tillatt. Butikken trenger selvfølgelig ikke å ha så mye i lokalet, men det skal uansett være egnet for det.

Handelslokaler som kun har tillatelse til å ha 10 kg NEI i handelslokalet og 25 kg NEI i rom i tilknytning til handelslokale tillates frem til 1. januar 2009 i bygg med boenheter.